

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsoпb.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00271**37688**

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сибжилстрой» (ООО «Сибжилстрой»),
ОГРН: 1107232046052; ИНН: 7224044279;
Юридический и фактический адрес: 625530, Тюменская область, Тюменский район, п.
Винзили, ул. Промышленная, д. 1
Телефон: +7 345 272 81-00; Адрес электронной почты: sibzhilstroj@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сибжилстрой» (ООО «Сибжилстрой»),
ОГРН: 1107232046052; ИНН: 7224044279;
Юридический и фактический адрес: 625530, Тюменская область, Тюменский район, п.
Винзили, ул. Промышленная, д. 1
Телефон: +7 345 272 81-00; Адрес электронной почты: sibzhilstroj@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест».
Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1.
Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicetest@gmail.com
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 11.07.2024 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фасадные цементно-стружечные плиты, марок ЦСП-1, ЦСП-2, с наружным покрытием (по ТУ-16.21.13-001-09524495-2018), выпускаемые по ГОСТ 26816-2016 «Плиты цементно-стружечные. Технические условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод II; Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-2018 п.11 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»; Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». Индекс распространения пламени - не распространяющие пламя по поверхности по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 9 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

код ОКПД 2
23.65.1
код ТН ВЭД
6808000000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ/524 от 21.04.2025 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 26816-2016 «Плиты цементно-стружечные. Технические условия».
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.ИСМ001.К02562 от 31.05.2022 г. выданный ОС ИСМ «ЦЕНТР ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНДЖМЕНТА», свидетельство № РОСС RU.3696.04САСО.ИСМ001

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2025 по 20.04.2030



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

А. А. Пеньковская
инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsoпb.рф